



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE19.1782

产品名称
Name of Product 防爆按钮盒

型号及规格
Type of Product BA8030-□

防爆标志
Marking **Ex de II C T6 Gb; Ex td A21 IP65 T80 °C**

技术文件
Technical Documents Q/YH 003-2019

图号
Drawing No. BA8030-1-000、BA8030-2-000、BA8030-3-000

备注

Note (s)

1. 额定电压：AC220V/AC380V。
2. 额定电流：10A。
3. 外壳防护等级：IP65。
4. 型号含义中□代表结构形式，1 为一个按钮；2 为两个按钮；3 为一个指示灯，两个按钮。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.3-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给：
Issued to: 乐清市宜鸿电器有限公司

本证失效日期：2024-08-16

Date of Expire:

发证日期：2019-08-16

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码:300131

电话/传真:022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>