



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE19.1606U
Certificate No.

产品名称 防爆指示灯
Name of Product

型号及规格 BD8030-□
Type of Product

防爆标志 Ex de II C Gb; Ex tD A21
Marking

技术文件 Q/YH 004-2019
Technical Documents

图号 2BD.462.001
Drawing No.

备注

Note (s)

1. 额定电压: AC/DC12V~36V, AC/DC48V~127V, AC/DC220V, AC220V~380V。
2. 型号含义中□代表额定电压。
3. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$, 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。
4. 本产品为 Ex 元件, 须配装于相应防爆等级的外壳内使用。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.3-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给: 乐清市宜鸿电器有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2024-06-28

Date of Expire:

发证日期: 2019-06-28

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>